

Silvento ec v prostorih z okni

Spoštovane gospe in gospodje,

Silvento ec ima splošno gradbeno-tehnično dovoljenje Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt) s

številko dovoljenja Z-51.1-215,

ki velja do 17. maja 2025.

Predmet dovoljenja:

Prezračevalne naprave za posamezne prostore serij »Silvento« in »Silvento ec« za odvajanje zraka iz kopalnic in sanitarnih prostorov brez oken.

Naslov dovoljenja se nanaša na določila standarda DIN 18017-3 (Prezračevanje kopalnic in sanitarnih prostorov brez zunanjih oken – 3. del: Prezračevanje z ventilatorji).

Ne glede na to je uporaba naprav in sestavnih delov, navedenih v zgoraj omenjenem dovoljenju, dovoljena tudi v prostorih z okni. Mednje spadajo tudi prostori z odvodom zraka, ki so izrecno navedeni v standardu DIN 1946-6.

DIBt je v zvezi s tem podal naslednje pojasnilo:

»Pri uporabi naprav za odvajanje zraka iz posameznih prostorov v skladu s standardom DIN 18017-3 je treba upoštevati veljavna tehnična pravila. Prezračevanje po potrebi z izklopom ventilatorja na primer brez dodatnih ukrepov ne more zagotavljati trajnega osnovnega prezračevanja v skladu s standardom DIN 1946-6. Pod ustreznimi pogoji se lahko naprave uporabljajo tudi v prostorih z okni.«

To pomeni, da se naprave načeloma lahko uporabljajo tudi v prostorih z okni. Način delovanja pa je treba prilagoditi posameznim zahtevam.

Če imate vprašanja, se obrnite na nas.

Vaša ekipa LUNOS

E390 02.22